

Tárgy:	Mezőberény Közvilágítás korszerűsítése, lámpatestek sűrítése – KT határozat módosítása
Előterjesztő:	Siklósi István polgármester
Készítette:	Nagy László beruházási csoportvezető
Véleményező	Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Bizottság:	
Melléklet:	1 db árajánlat, 1 db megvalósítási helyszínek listája
Tervezett döntés:	1 db határozat
Döntés:	Egyszerű többségi, nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2025. szeptember 29-i nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete a 231/2025. (IX.09.) sz. határozatával elfogadta a Mezőberény Közvilágítás korszerűsítése, lámpatestek sűrítése tárgyú szolgáltatás tartalmát, illetve az MVM Lumen Kft. (6724 Szeged, Pultz u. 44.) nevezett szolgáltatás megvalósítására tett ajánlatát.

A tervezett szolgáltatás elvégzésére, mely tartalmazza a tervezést, engedélyeztetést és kivitelezést is, csak az MVM Lument Kft. jogosult, mivel jelenleg ez a cég a Közvilágítás Üzemeltetési Engedélyes.

A rendelkezésre álló pénzügyi forrás felülvizsgálatát követően megállapítást nyert, hogy összesen bruttó 40.847.056 Ft áll rendelkezésre Mezőberény Város 2025. évi költségvetésében a fenti célra.

Ezért a korábbi megvalósítási helyszínek bővítése megtörtént és ez alapján új ajánlat került bekérésre az MVM Lument Kft.-től. (Mindkét dokumentum az előterjesztés mellékletét képezi.)

Az ajánlatban megjelölt kivitelezési határidővel (szerződéskötéstől számított 180 nap) eltérően azonban a teljesítésnek (kivitelezési határidő) még a 2025. évben meg kell történnie ahhoz, hogy a finanszírozás lehetséges legyen.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 231/2025. (IX.09.) sz. határozatot az az alábbiak szerint módosítja:

1. jóváhagyja a Mezőberény Közvilágítás korszerűsítése – lámpatestek sűrítése tárgyú szolgáltatás módosított tartalmát.
2. elfogadja az MVM LUMEN Kft. (6724 Szeged, Pultz u. 44.) a Mezőberény Közvilágítás korszerűsítése – lámpatestek sűrítése tárgyú szolgáltatás megvalósítására tett, módosított 19.998.542 Ft + 27 % ÁFA = 25.398.148 Ft (azaz huszonötmillió-

háromszázkilencvennyolcezer-egyszáznegyvennyolc Forint) összegű ajánlatát azzal a feltétellel, hogy a teljesítés még a 2025. évben meg kell történnjen. A szolgáltatási díj fedezete Mezőberény Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetésében biztosított.


3. felhatalmazza Siklósi István polgármestert a megbízási szerződés megkötésére, valamint a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

Mezőberény, 2025. szeptember 16.

Siklósi István
polgármester

Jogi ellenjegyzés: 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Mezőberény Közvilágítás korszerűsítése-lámpatestek sűrítése

HELYSZÍNEK (Bővített)

Helyszín	17 W-os db	57 W-os db	69 W-os db
Áchim	12	12	
Belentai Áchim folytatása a kanyarban	2		
Budai Nagy utca	10		
Dózsa utca	5		
Erkel utca	5		
Frey	6		
Fürjes	2		
Gárdonyi utca	4		
Guttenberg	6		
Gyár utca	6		
Hattyú utca	2		
József Attila (Belencéresitől Zöldfáig)	6		
Kereki	3		
Kérhalom	2		
Körgát utca	2		
Malom utca	5		
Olajfa	2		
Rózsa utca	4		
Röntgen	1		
Szántó Kovács utca	3		
Szegfű	2		
Szénáskert (Kereki átkötőtől Vésztői útig)	8		
Szent János utca	7		
Szivárvány	3		
Thököly út 52-98	13		
Tulipán utca	4		
Újtelep	2		
Várkonyi utca	4		
Vörösmarty utca	5		
Vésztői út 58			1
Zöldfa	4		
nem besorolt helyszín	7		
Összesen:	147	12	1
Mindösszesen:	160		

GAZDASÁGOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓLEVÉL

Mezőberény Város Önkormányzata részére
közvilágítás szolgáltatás korszerűsítésre vonatkozóan

Referenciaszám:	2025/5650/F/02
Közvilágítási üzemeltetési engedélyes	MVM Lumen Kft.
Tájékoztatás tárgya	Közvilágítási aktív elemek LED-es szolgáltatás korszerűsítéséhez kapcsolódó műszaki, gazdasági szempontok
A beruházás helyszíne	Mezőberény közigazgatási területe (160 db világítótest)
Jelenlegi állapot	1. Beépített elszámolási teljesítmény 0,11 kW
Szolgáltatás Korszerűsítést követően	1. Szolgáltatás korszerűsítést követően a beépített teljesítmény (autonóm fényáramszabályozással 23-04 óra között, 30% leszabályozással): 2,76 kW
Szolgáltatási díj (tervezés + kivitelezés anyagköltséggel)	nettó: 19.998.542 Ft + ÁFA bruttó: 25.398.148 Ft
Jótállási feltételek	a kivitelezési munkára 1 év jótállást nyújt az ajánlatadó, a LED-es világítótestekre 10 év jótállást nyújt a világítótest gyártó ajánlatadó
Ajánlat érvényesség	kiállítástól számított 30 nap
Kivitelezési határidő	Szerződéskötéstől számított 180 nap
Kapcsolattartó	Pálfalvi Gergely palfalvi.gergely@mvmmlumen.hu +36 30 542 3800
Szolgáltatás korszerűsítés tartalma	1. számú melléklet műszaki tartalma alapján: tervezés, engedélyeztetés, világítótestek beszerzése, anyagköltség, kivitelezés (szükség esetén előírásnak megfelelő lámpakar, bekötővezeték és kötőelem cseréje)

Az ajánlatban szereplő összegek bruttó forintban értendők.



Aradi Roland
MVM Lumen Kft.
2025.09.15. 15:28

Aradi Roland
más munkavállaló



Petőfi Sándor
MVM Lumen Kft.
2025.09.12. 13:51

Petőfi Sándor
más munkavállaló

MVM Lumen Kft.

1. szerű melléklet: Világítótestekre vonatkozó információk

Korszerűsítés előtt			
Fényforrás típus	Lámpatest teljesítmény (W)	Mennyiség (db)	Összes Teljesítmény (kW)
Kompakt Fénycső 11W	18	6	0,108
		6	0,11
Korszerűsítést követően, autonóm fényáramszabályozással (23h-04h 70%-ra visszazabályozva)			
Lámpatest típus	Lámpatest teljesítmény (W)	Mennyiség (db)	Összes teljesítmény (kW)
LED 17W	17	147	2,12
LED 57W	57	12	0,58
LED 69W	69	1	0,06
		160	2,76