

- 

Kapcsoló, süllyesztett, I.s. 10 A
- 

Kapcsoló, süllyesztett, II.s. 10 A
- 

Kapcsoló, süllyesztett, csillár, 10 A
- 

Kapcsoló, süllyesztett, váltó, 10 A
- 

Kapcsoló, süllyesztett, kereszt, 10 A
- 

Kapcsoló, ipari védett, 3P, 20 A, KKM0-20-9002

Az " sv " jelű szerelvények süllyesztett-vízmentes kivitelek

- 

K v

Nyomógomb, vízmentes, a kapu elektromos zár működtetéséhez, h = 1,8 m
- 

K

Dugaszoló aljzat, süllyesztett, 2P + F, 16 A
(2 - 2 db, 3 - 3 db. közös keretben)
- 

sv

Dugaszoló aljzat, süllyesztett-vízmentes, csapófedeles, 2P + F, 16 A, h = 1,5 m
- 

int

Informatikai csatlakozó aljzat, RJ45 UTP, süllyesztett
- 

M

Mennyezeti mozgásérzékelő kapcsoló, beltéri kivitel, IP40, 360 fokos látószög, 5 m érzékelési távolság, max. 1000 W, fehér

Az összetartozó kapcsolók és lámpák jelölése : a-a, b-b, c-c, stb.

Az egymás mellé kerülő süllyesztett szerelvényeket közös keretben kell elhelyezni.

Általános szerelvény magasságok:
kapcsolók - 1 m,
dugaszoló aljzatok - 0,4 m, tornateremben - 1,5 m.
kültéren - 1,5 m
(az ettől eltérő magasságok az alaprajzokon jelölve)

SCHRACK ELSON SIGMA mozgássérült WC szett, R : EL 740 074


- 

hívó nyomógomb visszajelző piros LED-del és 2 m perlonzsinórral (h = 1 m)
- 


NY

törlő nyomógomb visszajelző LED-del (h = 1,5 m)
- 


szobai jelzőlámpa (fehér) optikai és akusztikus jelzéshez (ajtó felett)

- 


20LO

Simovill SM-ON LED 120NW, 20W 2220lm 4000K LED formatervezett opálbúráslámpatest
- 


56LO

Simovill SM-ON LED 228NW, 56W 5440lm 4000K LED formatervezett opálbúráslámpatest
inv.: biztonsági világítás modullal
- 


11L

Simovill SMO LED 11NW-22 11W (1470lm-LED) 1000lm 4000K LED opálbúráslámpatest
- 

11LV

Simovill S-DROP1 LED 11NW 11W (1470lm-LED) 1000lm 4000K LED IP 55 lámpatest
inv.: biztonsági világítás modullal
- 

20L

Simovill SMO LED 20NW-32 20W (2940lm-LED) 2000lm 4000K LED opálbúráslámpatest
inv. : biztonsági világítás modullal
- 

K

Simovill S-EPL F-80L LED kijáratmutató lámpatest 90lm, 1 óra áthidalás, készenléti üzemmód
- 

K

Mágneses ajtózár tápegység, fali tokozatban, 12 V AC, 1 A
- 

DORCAS 41AaDF elektromos zár, feszültségre nyitó szimmetrikus, memóriás kiakasztható zárfogadó, 12 V, AC, 700 mA
- 

Mozgásérzékelő kapcsoló, kültéri kivitel, IP65, 180 fokos látószög, Max. hatótávolság előre 12 m., 230V AC, fehér

E-2  Elosztószekrény, GE-4 terven

Áramütés elleni védelem : Nullázás / TN / + RCD Kapcsolatos tervek : GE-1 ... 5

Rajzszám: GE-2	A létesítmény megnevezése: Óvodaépület bővítés 5650 Mezőberény, Kodály út 8 sz. (Hrsz.: 2237)	Dátum: 2018. 05.
	A terv megnevezése: Jelmagyarázat	Méretarány:
	Tervező: Fekete Ferenc, építményvillamossági vezető tervező V-Vn-04-0239, Mobil : 06-20 / 9277-767	